


Tegnforklaring

- Vannledning (V) —
- Spillvannledning (S) - - -
- Overvannsledning (O) - - - - -
- Stikkledning vann —
- Stikkledning spillvann - - - - -
- Stikkledning overvann - - - - -
- Sandfangkum m/rist lokk (SR) ■
- Eksisterende vannledning —
- Eksist. felles avløpsledning - - - - -
- Eksisterende spillvannledning - - - - -
- Eksisterende overvannsledning - - - - -
- Eksisterende kum ○
- Eksisterende sluk ●

Anmerkninger:

- Koordinatsystem: Euref 89 UTM 33
 Høydegrunnlag: NN2000
 Eksist. kummer og ledninger som utgår demonteres og fjernes ved behov.
- 1 ▶ Vanntilførsel tilknyttes i kum plassert på kommunal ledning.
 - 2 ▶ Overvann og spillvannsledning PVC 110 fra nye bygg tilknyttes eksist. kommunal overvanns- og spillvannsledning.
 - 3 ▶ Sandfangskum tilknyttes overvannsledning. Nivåer tilpasses.
 - 4 ▶ Ny vannledning fra V6 tilknyttes eksist. vannledning PVC 160 før anbering. Overvannsledning ledes og tilknyttes ved kum vha. overgang fra BET til DV rør.
 - 5 ▶ AF-ledningen er ikke lokalisert. Dersom den fremkommer under anleggsarbeider må Bødø kommunes driftsavdeling kontaktes for evt. filming av AF-ledningen før denne evt. tilknyttes. Tilknytning er kun aktuelt dersom AF-ledningen kun fører spillvann.

Tegnnummer	H-03	Revisjon	H01
------------	------	----------	-----



Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Godkjort
H01	2021-10-27	Arbeids tegning	RemDu	SMKJ

Blink Hus ByggPartner AS 1:500

Prestmarkveien

Trase 2
Plan og profil

Oppdragsnummer	5205224	Tegnnummer	H-03	Revisjon	H01
----------------	---------	------------	------	----------	-----

