



Vannledning skal ha min. 2 meters overdekning i vei, eventuelt må vannledning frostsikres. Lyftekabelen legges øverst i omfyllingsmassene. Det graves en liten renne for kabelen, og omfyllingsmassene graves forsiktig over. Kabelen føres inn i vannkummene og festes til kumveggen like under lokket

Vannkum iht. Bodø kommunes VA norm
De skal være låsbare.
Merket med Bodøs kommunevåpen.
Lokk til vannkummer merkes med V.
Dimensjonert for 40 tons last.
Spethull skal være sikret slik at de ikke kan åpnes av barn og uvedkommende samt utført med slette/dempe-/lette-ring.
Alle komponenter / deler / glenger / løsninger skal være rustbestandig
Det skal monteres stige i alle vannkummer.
Det skal monteres IG pakninger for torgjennomføringer (NS 3139)

SEPARERING
DET SKAL LEGGES UT NYE STIKKLEDNINGER UT AV VEIEN FOR HVERT ENKELT EKS. STIKK.
DET ER ANTATT AT EKS. BEBYGGELSE ØST SIDEN AV SKILLEBAKKEN HAR AVLØP MOT SKILLEBAKKEN

TEGNFORKLARING

Vann	Existerende	Planlagt	Rives/sameres
Felles	---	---	---
Spillvann	---	---	---
Overvann	---	---	---
Åpen grøft	---	---	---
Stikkene under veg	---	---	---

SYMBOLER:
Kum ○
Siluk m/u sf ○/□

HENVISNINGER:

- Planlegging, se H101
- Profiler og grøftesnit se H105, H106
- Kunngjøper, se H121 - H124
- Prinsipp kummer, se H131
- Private ledninger parken
- Planlegging se tegn H110
- Fordrøyning, se H210

MERKNADER

- 1 PRIVATE STIKKLEDNINGER TIL I PARKEN
VL 180 PE, SP 160, OV 250
- 2 Fordrøyningsanlegg Jakthelns vei
- 3 Fordrøyningsanlegg Skillebakken
- 4 PRIVATE STIKKLEDNINGER TIL I PARKEN
SP 160, OV 200

MERKNADER:

Alle anbudene utføres iht. Bodø kommunes -anbudssystemet -betingelser for graving i kommunale vegger

Nedre deler punkttoppgraving og avdekning for å fastslå beliggenhet og fers oppført av grøftesetter.

For alle ledninger og kabler må en handverdering graves. Eventuelle bygninger konsekvent, slik at korrigeringer. Hållik kan verifiseres.

Vannledninger i PE leveres med gjennomføringer i stort torg og blå stikke

Splittvannledninger i PVC leveres i gjennomføringer i radlukk torg.

Overvannsledninger i PVC leveres i stort torg.

PVC-ledninger leveres med pakninger type Power-lock

Ved avvikling på PVC U og PP ledninger brukes langlind.

Planlegging for å søkes sør landskapsplan. Planlegging på denne planen er gjort i samarbeid med Bodø kommune.

Parkland for ny kommunal vannledning føres inn i eksisterende vannkum.

TIL TEKNISK GODKJENNING

CONSTO NORD AS
VA PLAN
OMRÅDE SOM VISER VA ANLEGG
SOM SØKES ØVERTATT AV BODØ KOMMUNE
FOR DRIFT OG VEDLIEKHOLD.

RAMBØLL
Rambøll Norge AS
Oslo, Norge
Tlf: +47 22 00 2000
www.ramboll.no

IPARKEN VA
VA PLAN
OMRÅDE SOM VISER VA ANLEGG
SOM SØKES ØVERTATT AV BODØ KOMMUNE
FOR DRIFT OG VEDLIEKHOLD.

HA AV